

Merijärven kunta
talousvesinäytteet

Kunnantie 1
86220 Merijärvi

Maksaja
Merijärven kunta
/ vesinäytteet

PL 856
00074 CGI



Näyte

Näyte	Verkostovesi		
Näyte otettu	06.08.2025	Näytteen ottaja	ToniSaukko
Vastaanotettu	06.08.2025	Tutkimuksen syy	Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi	06.08.2025	Näytteenottoaika	Oulaisten puoli, Pyhäkosken rivitalo
Tutkimus valmis	27.08.2025		

Analyysi	Menetelmä	1806-1 Verkostovesi Oulaisten puoli, Pyhäkosken rivitalo	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi	NMKL			
- Haju	183:2006 mod.	ei poikkeamaa	-	
- Maku	183:2006 mod.	ei poikkeamaa	-	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	mpn/100 ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	mpn/100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000,	0	pmy/100 ml	
Heterotrofiset bakteerit (22 ±2 °C)	* SFS-EN ISO 6222:1999,	0	pmy/ml	
pH	* SFS 3021:1979	7,5		2
Sähkönjohtavuus	* SFS-EN 27888:1994	140	µS/cm	6
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	0,42	NTU	21
Alumiini, Al	* ISO 11885,2007;IC P-OES	< 20	µg/l	20
Rauta, Fe	* ISO 11885,2007;IC P-OES	26	µg/l	12
Mangaani, Mn	* ISO 11885,2007, ICP-OES	< 1,1	µg/l	12
Väri	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	mg Pt/l	18
Lämpötila 1 min		11,7	°C	

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto

Näyte täyttää tutkituilla osillaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMA 1352/2015).

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.



Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi

Merijärven kunta, merijarven.kunta@merijarvi.fi
Kalajoen terveysvalvonta, ymparistoterveydenhuolto@kalajoki.fi
Toni Saukko, toni.saukko@merijarvi.fi